

WellTEMP 60 C

Šroubovací teploměrové jímky válcové se svěrným šroubením

- Chrání stonky plášťových snímačů před účinky měřené média.
- Součástí jímky je svěrné šroubení s nerezovým zářezným kroužkem nebo těsnícím PTFE kroužkem.
- Volitelná délka trubky jímky až 300 mm v provedení až PN400.
- Procesní připojení
M12×1,5 / M20×1,5 / G $\frac{1}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ " / $\frac{1}{4}$ " NPT / $\frac{1}{2}$ " NPT



Objednací tabulka

Šroubovací teploměrové jímky válcové se svěrným šroubením					WT60C 1 2 3 4 5	
Typ šroubení					WT60C 1 2 3 4 5	
1. kód	popis					
S	s nerezovým zářezným kroužkem					
T	s PTFE těsnícím kroužkem					
Provedení jímky					WT60C 1 2 3 4 5	
2. kód	pro Ø stonku	rozměry (OD × T)	materiál	jmenovitý tlak		
V301	3,0 mm	Ø 5 × 0,5 mm	1.4571	PN63		
V303	3,0 mm	Ø 6,35 × 1,24 mm	1.4404	PN160		
V601	6,0 mm	Ø 8 × 0,8 mm	1.4541	PN63		
V603	6,0 mm	Ø 10 × 1,5 mm	1.4571	PN160		
V605	6,0 mm	Ø 9,52 × 1,65 mm	1.4404	PN400		
Procesní připojení					WT60C 1 2 3 4 5	
3. kód	připojovací závit Z		zástavbová délka H			
M02	M12×1,5	NE pro V603	20 mm			
M04	M20×1,5		22 mm			
G02	G1/4"	NE pro V603	20 mm			
G04	G1/2"		22 mm			
N02	1/4" NPT	NE pro V603	30 mm			
N04	1/2" NPT		34 mm			
Délka jímky					WT60C 1 2 3 4 5	
4. kód	ponor jímky L		celková délka jímky Lc			
L020	20 mm		dle zvoleného závitu (Lc = L + H)			
L030	30 mm		dle zvoleného závitu (Lc = L + H)			
L040	40 mm		dle zvoleného závitu (Lc = L + H)			
L060	60 mm		dle zvoleného závitu (Lc = L + H)			

4. kód	ponor jímky L		celková délka jímky Lc
L100	100 mm		dle zvoleného závitu ($L_c = L + H$)
L160	160 mm		dle zvoleného závitu ($L_c = L + H$)
L200	200 mm	NE pro V605	dle zvoleného závitu ($L_c = L + H$)
L250	250 mm	NE pro V605	dle zvoleného závitu ($L_c = L + H$)
L300	300 mm	NE pro V605	dle zvoleného závitu ($L_c = L + H$)

Materiál šroubení

WT60C ① ② ③ ④ ⑤

5. kód	Popis
M4	1.4401/1.4404

Příklad objednávky:

WT60C ① ② ③ ④ ⑤



WT60C S V603 G04 L160 M04

